

○ばい煙濃度測定

対象施設 : 焼却3号炉 (ストーカ炉)

計量対象	ばいじん		硫黄酸化物		窒素酸化物		塩化水素		総水銀		結果の適合性
	濃度	換算値	濃度	排出量	濃度	換算値	濃度	換算値	濃度	換算値	
規制基準	—	0.25	—	15	—	250	—	700	—	50	
単位	g/m ³ _N	g/m ³ _N	volppm	m ³ /h	volppm	cm ³ /m ³ _N	mg/m ³ _N	mg/m ³ _N	μg/m ³ _N	μg/m ³ _N	
結果が得られた日	計量結果										
2020/5/12	<0.005	<0.008	<10	<0.13	66	110	13	21	13.00	21.00	適
2019/11/11	<0.005	<0.008	<10	<0.13	64	100	<10	<16	0.43	0.73	適
2019/5/22	<0.005	<0.006	<10	<0.094	88	120	16	21	1.1	1.5	適
2018/11/13	0.025	0.059	<10	<0.12	45	100	<10	<23	4.7	11.0	適
2018/5/15	<0.005	<0.005	<10	<0.13	46	55	60	67	2.5	3.0	適
2018/3/20	0.017	0.026	12.000	0.13	87	130	19	30			適
2017/9/19	0.007	0.011	<10	<0.13	74	110	<10	<16			適
2017/3/6	0.040	0.072	<10	<0.094	69	120	<10	<18			適
2016/9/6	0.029	0.029	<10	<0.089	15	15	<10	<10			適
2016/3/25	0.034	0.065	<10	<0.096	51	97	16	30			適
2015/9/3	0.024	0.045	<10	<0.10	46	86	<10	<18			適
2015/3/26	0.031	0.055	<10	<0.12	62	110	<10	<18			適
2014/10/3	<0.005	<0.008	26	0.28	46	78	<10	<16			適
2014/3/17	<0.005	<0.009	<10	<0.13	41	78	<10	<19			適
2013/10/4	0.005	0.007	28	0.26	66	100	39	59			適
2013/3/21	0.035	0.065	<10	<0.12	32	60	<10	<18			適
2012/9/21	0.025	0.035	<10	<0.12	53	74	<10	<14			適
2012/3/12	<0.005	<0.006	12.000	0.16	82	110	65	90			適
2011/9/26	<0.005	<0.005	<10	<0.14	78	82	44	46			適
2011/4/4	<0.005	<0.007	<10	<0.14	77	110	<10	<15			適
2010/9/13	<0.005	<0.007	<10	<0.077	82	120	<10	<15			適
2010/3/15	<0.005	<0.006	37	0.46	54	67	10	12			適
2009/9/8	<0.005	<0.007	<10	<0.18	57	90	10	15			適
2009/3/26	<0.005	<0.006	<10	<0.16	47	64	<10	<13			適